

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

ecOTECH
Niederösterreich


gemäß Önorm H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG

OIB
Österreichisches Institut für Bautechnik

GEBÄUDE

Gebäudeart	Pensionen	Erbaut	1969
Gebäudezone	Speisesaal	Katastralgemeinde	Wiener Neustadt
Straße	Schneeberggasse 26	KG-Nummer	23443
PLZ/Ort	2700 Wiener Neustadt	Einlagezahl	4906
Eigentümer	Amt des gewerblichen Berufsschulrates für Niederösterreich	Grundstücksnummer	1943

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)



ERSTELLT

ErstellerIn	Dipl. Ing. Gerhard Burian	Organisation	DI Gerhard Burian ZT GmbH
ErstellerIn-Nr.		Ausstellungsdatum	28.01.2009
GWR-Zahl		Gültigkeitsdatum	28.01.2019
Geschäftszahl	10/1647	Unterschrift	

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

ecOTECH
Niederösterreich

gemäß Önorm H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG

OIB
Österreichisches Institut für Bautechnik

GEBÄUDEDATEN

Brutto-Grundfläche	1244,94 m ²
konditioniertes Bruttovolumen	4781,9 m ³
charakteristische Länge (l _c)	1,94 m
Kompaktheit (A/V)	0,51 1/m
mittlerer U-Wert (U _m)	0,76 W/m ² K
LEK-Wert	58

KLIMADATEN

Klimaregion	N/SO
Seehöhe	265 m
Heizgradtage	3419 Kd
Heiztage	211 d
Norm-Außentemperatur	-11,0 °C
mittlere Innentemperatur	20 °C

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF

	Referenzklima		Standortklima		Anforderungen	
	zonenbezogen	spezifisch	zonenbezogen	spezifisch		
HWB*	148945 kWh/a	31,15 kWh/m ² a				
HWB	136690 kWh/a	109,80 kWh/m ² a	137494 kWh/a	110,44 kWh/m ² a		
WWWB			15904 kWh/a	12,78 kWh/m ² a		
NERLT-h						
KB*	3151 kWh/a	0,66 kWh/m ² a				
KB			16076 kWh/a	12,91 kWh/m ² a		
NERLT-k						
NERLT-d						
NE						
HTEB-RH			6204 kWh/a	4,98 kWh/m ² a		
HTEB-WW			15658 kWh/a	12,58 kWh/m ² a		
HTEB			23039 kWh/a	18,51 kWh/m ² a		
KTEB						
HEB			176437 kWh/a	141,72 kWh/m ² a		
KEB						
RLTEB						
BeIEB			21831 kWh/a	17,54 kWh/m ² a		
EEB			198268 kWh/a	159,26 kWh/m ² a		
PEB						
CO ₂						

ERLÄUTERUNGEN

Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

EA-01-2007-SW-a
EA-NWG
25.04.2007

2