wnsks wasserwerk

wiener neustädter stadtwerke und kommunal service gmbh

INFORMATIONSBLATT gemäß § 6 der Trinkwasserverordnung

UNSER TRINKWASSER

... beste Trinkwasserqualität im Versorgungsnetz Wiener Neustadt

PARAMETER	WASSERWERK				GRENZWERT	EINHEIT
	SÜD	WEST	OST	Heidean-siedlung	lt. Trinkwasserverordnung	
Die angegebenen Werte entsprechen dem Jahresdurchschnitt 2020. Die tatsächlichen Werte können geringfügig abweichen und können selbstverständlich beim Wasserwerk unter 02622 373-550 oder wasserwerk@wnsks.at erfragt werden.						
pH-Wert	**7,7**	**7,5**	**7,7**	**7,6**	6,5 - 9,5	pH
Gesamthärte	**14,3 ***	**19,7 ***	**16,1 ***	**16,7 ***	-	°dH
Karbonathärte	**11,8**	**13,2**	**12,1**	**14,1**	-	°dH
Natrium	**7,3**	**7,8**	**10,9**	**10,6**	150	mg/l
Kalium	**0,9**	**1,9**	**1,3**	**1,3**	12	mg/l
Magnesium	**17,0**	**25,9**	**21,6**	**28,4**	50	mg/l
Calcium	**74,6**	**99,1**	**80,2**	**72,9**	-	mg/l
Eisen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-**	0,2	mg/l
Mangan	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-**	0,05	mg/l
Ammonium	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-**	0,5	mg/l
Nitrit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-**	0,1	mg/l
Nitrat	**11,9**	**32,3**	**15,7**	**11,1**	50	mg/l
Chlorid	**10,8**	**19,5**	**23,5**	**17,6**	200	mg/l
Sulfat	**36,0**	**80,1**	**52,8**	**29,1**	250	mg/l
CKW **	**0,0**	**0,0**	**2,7**	**-**	30	µg/l
Atrazin	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,5	µg/l
Simazin	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,5	µg/l
Desethylatrazin	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,5	µg/l
Desisopropylatrazin	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,5	µg/l
* 12 - 18°dH ... ziemlich hartes Wasser 18 - 30°dH ... hartes Wasser ** Leichtflüchtige Halogen Kohlenwasserstoffe						

6 x jährliche Überprüfung des Trinkwassers durch die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit.

INFORMATION gemäß TRINKWASSERVERORDNUNG

Die WNSKS GmbH, Abteilung Wasserwerk, gibt gemäß Trinkwasserverordnung bekannt, dass für den Bereich Wasserwerk West ein Bescheid des Amtes der NÖ Landesregierung, Gruppe Gesundheit und Soziales, Abteilung Sanitäts- und Krankenanstaltsrecht vorliegt, wonach der derzeitige Trinkwasser-Grenzwert von 0,1 Mikrogramm/l für den Parameter Desethyl-Desisopropyl-Atrazin für 3 Jahre ausgesetzt ist und ein maximal einzuhaltender Parameterwert von 0,5 Mikrogramm/l im Wasser des Ortsnetzes behördlich festgelegt wurde. Die tatsächlich gemessenen Werte liegen bei maximal 0,11 Mikrogramm/l und es besteht kein gesundheitliches Risiko bei Genuss des Trinkwassers, auch nicht für Kleinstkinder.